



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

PFB ♦ Lackermannweg 24 ♦ D-83071 Stephanskirchen

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

TEST CERTIFICATE NO. 12/08-A278-Z2


Version 1.en

Initial type testing (ITT) of performance characteristics in accordance with EN 14351-1 :2006 + A1 : 2010 “Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics – German version EN 14351-1:2006 + A1:2010”

Applicant Ege Profil Tic.ve San.A.Ş.
 10003 Sokak No:5 AOSB
 35620 Çiğli / İzmir

Product type Inward opening one turn, one tilt and turn doors,PVC, Double glazing

Product name Everest Max series two casement door



Dimension Total outside dimensions (W x H) max. 1200 mm x 2100 mm

Sealing TPE

Hardware Deceuninck

Classification according to test report No. 12/08-A278-B2 from September 33, 2012:



EN 1026	Air Permeability	EN 12207	Class 4
EN 1027	Water tightness	EN 12208	Class 9A
EN 12211	Resistance to wind load	EN 12210	Class C1/B2
EN 12046-1	Operating Forces	EN 13115	Class 1
EN 14351-1	Load bearing of safety devices	EN 14351-1	complied

Validity Period of validity of EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010

Dipl. Ing. Matthias Demmel
 Head of Notified Test Body



Stephanskirchen,
 September 03, 2012

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Responsible Official

PFB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PFB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr.156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602

