



ที่ พจ ๐๐๑๕/ว ๕๒๓

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น ๓
ถนนพิจิตร - ตะพานหิน
อำเภอเมือง พจ ๖๖๐๐๐

๒๖

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ภาวะบรรจุน้ำมันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีบริการน้ำมัน

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง/นายกเทศมนตรีตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้งจากกรมธุรกิจพลังงานว่า จากการพิจารณา ภาวะบรรจุน้ำมันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร และภาวะบรรจุน้ำมัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ขนาดไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร ตามความเห็นของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่ให้ความเห็นว่า ภาชนะดังกล่าวเป็นส่วนควบของเครื่อง เนื่องจากไม่ได้เก็บน้ำมันในภาวะบรรจุแยกออกจากระบบ กรมธุรกิจพลังงานจึงเห็นว่า ภาวะบรรจุน้ำมันที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำมันดีเซล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขนาดไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ขนาดไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร ไม่ใช่ภาวะบรรจุน้ำมัน ตาม ข้อ ๖ ของ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณาการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันวิสาข์ แก้วทอง)

พลังงานจังหวัดพิจิตร