

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ FIRE MAX
DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER FIRE MAX

DRY CHEMICAL

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

Dry Chemical Fire Extinguisher

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.332-2537



ป้องกันการระเบิดโดย เทคโนโลยีจากเยอรมัน
ที่มีความสามารถระบายแรงดันที่
เกิดจากการขยายตัวของภายในถัง

มอก. 332-2537

คุณสมบัติ

- เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง รุ่น 5FM, 10FM, 15FM และ 20FM
- เป็นเครื่องดับเพลิงชนิด ผงเคมีแห้งมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก กะทัดรัด
- สามารถดับเพลิงได้ประเภท A B และ C และมีประสิทธิภาพสูง
- โดยการขับเคลื่อนผงเคมีภายในถังออกมาคลุมพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดภาวะอับอากาศ และสกัดกั้นออกซิเจนไม่ให้มาทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง ไฟจึงดับลงได้
- เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นแป้งฟุ้งกระจาย ซึ่งจะเหมาะสำหรับการฉีดในที่โล่งแจ้ง
- ผงเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อทำปฏิกิริยากับไฟที่มีอุณหภูมิสูง จะไม่เกิดก๊าซพิษมากนัก

สถานที่ใช้ เหมาะสำหรับติดตั้ง ตามบ้านพักอาศัย, อาคารสำนักงาน,อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ข้อควรระวัง เมื่อใช้งานแล้ว ยังสามารถบรรจุน้ำยาใหม่เพื่อไว้ใช้งานในครั้งต่อไป



SPECIFICATION

รุ่น (FM)	5 lbs	10 lbs	15 lbs	20 lbs
น้ำหนักเคมี (ก.ก)	2.5	5	7	9.5
น้ำหนักถังเปล่า (ก.ก)	1.5	2.7	3.2	3.6
น้ำหนักรวม (ก.ก)	4	7.7	10.2	13.1
ความสูง (นิ้ว)	16.33	21.50	22.25	22.50
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	4.5	5.5	6	7 นิ้ว
แรงดันทดสอบ (ปอนด์)	400	400	400	400
แรงดันใช้งานปกติ (ปอนด์)	195	195	195	195
แรงดันแตก (ปอนด์)	1000	1000	1000	1000
แก๊สขับเคลื่อน	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
ระยะเวลาฉีดใช้ (วินาที)	8-5	10-20	10-20	10-30
ฉีดได้ไกล (เมตร)	6-8	6-8	8-10	8-10
ระดับความสามารถในการดับเพลิง	2B	4A5B 6A20B	4A5B 10A20B	4A5B 10A20B
ความหนาตัวถัง (ม.ม)	1.5	1.5	1.5	1.5

ความสามารถในการดับเพลิง



รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) n 1866-2649/332

รายการ	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชิ้น/และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	
1	ประเภทของเพลิง B แบบอัดความดัน 2.5 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 2-B		
2	ประเภทของเพลิง A และ B แบบอัดความดัน 7.0 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 10-A 20-B		
3	ประเภทของเพลิง A และ B แบบอัดความดัน 9.5 กิโลกรัม ระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง 10-A 20-B	(นายสมคิด แสงนิล) ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหาร มาตรฐาน2ฐาน2	หมายเหตุ