

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

อุปกรณ์เสริมชุดดับเพลิง FIRE SUIT ACCESSORIES

“BESTSAFE” ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า Class 0 1,000V/5,000V

“BESTSAFE” Class 0 Insulation Glove 1,000V/5,000V



ASTM Labeling Chart				
Natural Rubber Electrical Insulating Gloves				
Class Color	PROOF TEST Voltage AC/DC	MAX USE Voltage AC/DC	INSULATING RUBBER Glove Label	
00 BEIGE	2,500 / 10,000	500 / 750	00	ASTM D120 CLASS 00 MAX USE VOLT EN 60903 TYPE I 500 V AC
0 RED	5,000 / 20,000	1,000 / 1,500	0	ASTM D120 CLASS 0 MAX USE VOLT EN 60903 TYPE I 1,000 V AC
1 WHITE	10,000 / 40,000	7,500 / 11,250	1	ASTM D120 CLASS 1 MAX USE VOLT EN 60903 TYPE I 7,500 V AC
2 YELLOW	20,000 / 50,000	17,000 / 25,500	2	ASTM D120 CLASS 2 MAX USE VOLT EN 60903 TYPE I 17,000 V AC
3 GREEN	30,000 / 60,000	26,500 / 39,750	3	ASTM D120 CLASS 3 MAX USE VOLT EN 60903 TYPE I 26,500 V AC
4 ORANGE	40,000 / 70,000	36,000 / 54,000	4	ASTM D120 CLASS 4 MAX USE VOLT EN 60903 TYPE I 36,000 V AC

ASTM D120 and EN 60903

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ถุงมือยางไฟฟ้า สีส้ม CLASS 0 5,000 V(Max test) /1,000 V (Working) ยาว 36 cm. Freesize
- เป็นถุงมือยางธรรมชาติ แบบตัดขอบ
- ถุงมือสามารถป้องกันได้ที่ตั้งแต่ระดับต่ำจนถึง 1,000 V
- ถุงมือมาพร้อมกับการแกะสำหรับเก็บเมื่อเสร็จงาน พร้อมหิ้วสำหรับยกและแขวนเพื่อการจัดเก็บได้
- ถุงมือกันไฟฟ้าควรใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ช่วงถุงมือที่เหมาะสมสำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานคือการเลือกค่าที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- ตามค่าที่แนะนำให้ใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่เกินค่า Working Voltage จึงเป็นค่าที่ปลอดภัยสำหรับการพิจารณา
- มาตรฐานรองรับ: NFPA 70E, EN 60903, CE, ASTM D120, ASTM F1236, ASTM F696, OSHA 1910.137, OSHA 1910.268, IEC60417--5216

คำแนะนำในการใช้งาน

- ควรเปลี่ยนทุกๆ 24 เดือน (Class 00, 0, 1) หลังจากผ่านการใช้งานในครั้งแรกแล้ว ถุงมือใน class 00, 0 และ 1 ถึงแม้ว่าถุงมือจะมีอายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือสภาพยังดีอยู่แม้ว่าใช้บ้างหรือไม่ใช้งานบ้าง คำแนะนำจากโรงงานผู้ผลิตตามข้อกำหนด OSHA ควรเปลี่ยนทุก 2 ปี หลังจากใช้งานแล้วครั้งแรกแม้ว่าไม่ได้นำไปใช้งานต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม

