

A FIRE PLUS

จำหน่ายสินค้าประเภทงานดับเพลิงทุกชนิด

© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED. WWW.AFIRE.CO.TH

PRODUCT DATA SHEET | PRODUCT SPECIFICATION

ชุดทดสอบเครื่องตรวจจับควัน

DETECTOR TESTER

“HOME SAFEGUARD” รุ่น 25S สเปรย์ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน

“HOME SAFEGUARD” Model: 25S Spray Test Smoke Detector

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปลอดภัยกับอุปกรณ์ตรวจจับ
- ไม่มีสารตกค้าง ไม่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน
- ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ปลอดภัยต่อเซนเซอร์ตรวจจับ
- เป็นสินค้านำเข้า ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ขนาดบรรจุ 2.5 ออนซ์ (70.5 กรัม) SmokeCheck
- สามารถทดสอบได้ประมาณ 270 ครั้ง (ที่ความเข้มข้น 10% ต่อการปกป้อง
- เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐาน NFPA 72 และ International Fire Code (IFC)
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL , ULCและได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิตระบบแจ้งเตือน



LISTED
FIRE ALARM
EQUIPMENT
6059

LISTED
ACCESSORIES,
SMOKE-AUTOMATIC
FIRE DETECTORS
6059



MADE IN
USA



วิธีใช้งาน

- พ่นสเปรย์จากระยะห่างประมาณ 2-4 ฟุต (0.6-1.2 เมตร) ไปยังช่องระบายอากาศหรือด้านข้างของเครื่องตรวจจับควัน เป็นเวลา 1-2 วินาที
- สัญญาณเตือนจะดังขึ้นภายใน 1-10 วินาที หากเครื่องตรวจจับทำงานได้อย่างถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่เครื่องมีวงจรถ่วงเวลาในตัว)
- สำหรับเครื่องตรวจจับที่มี วงจรถ่วงเวลาควรพ่นสเปรย์เพิ่มอีก 1-2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้สัญญาณเตือนทำงาน