











ภาคผนวก J วิธีการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสายไฟฟ้าที่บรรจุในล่อไม้

	คำอธิบาย	
	ห้าม ร้อยสลิง/โซ่ ร้อยผ่านรูแกนล่อโดยตรง เพราะอาจทำให้ล่อไม้เสียหายได้ สามารถใช้ hoisted ยกได้โดยต้องใส่แกนเหล็กสอดที่แกนล่อไม้เพื่อป้องกันความเสียหาย	
	ห้าม วางล่อไม้ซ้อนกัน และไม่ควรวางล่อไม้ในแนวนอน เพราะอาจเกิดความเสียหายได้จากน้ำหนักและการยกได้ วางล่อไม้ในแนวตั้ง และหาวัสดุที่แข็งแรงมาทำการหนุนล่อไม้เพื่อป้องกันการกรกลิ้ง	
	ห้าม ยกโดยสัมผัสสายไฟโดยตรง หรือยกปิ๊กล่อข้างใดข้างหนึ่ง เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อล่อไม้และสายไฟฟ้า ยกโดยให้ปิ๊กล่อไม้ทั้งสองข้างสัมผัสกับข้างของ Fork Lift เท่ากันทั้ง 2 ด้าน โดยมีความมั่นคงในการยกและเคลื่อนย้าย	

❌	คำอธิบาย	✅
	ห้าม กลิ้งล้อไม้ลงจากรถขนส่งโดยตรง เพราะอาจทำให้ล้อไม้และสายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ทำการยกล้อไม้บรรจุสายไฟฟ้าลงโดยใช้ Fork Lift, Hoist หรือ Hydraulic gate	
	ห้าม กลิ้งล้อไม้ย้อนทิศทางของลูกศรเพราะอาจทำให้สายไฟฟ้าในล้อเกิดการคลายตัว ให้กลิ้งล้อไม้ตามทิศทางของลูกศร	

บรรณานุกรม

ลือชัย ทองนิล. “การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า” พิมพ์ครั้งที่ 41, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร: 2563.

ลือชัย ทองนิล. “คู่มือวิศวกรไฟฟ้า” พิมพ์ครั้งที่ 19, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร: 2559.

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564”

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์” มอก.11-2553, มอก.11 เล่ม 101-2559.

BS 7671. Requirement for Electrical Installations, 2008

IEC 60909-0. Short-circuit Current in Three-phase a.c. Systems, 2001



YAZAKI
Connecting for life safety

เชื่อมต่อ เพื่อความ ปลอดภัย ในชีวิต

สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ ผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกด้านการผลิตสายไฟที่มี **คุณภาพสูง มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น** จำหน่ายในตลาดเมืองไทยกว่า 60 ปี ด้วยราคาที่**เป็นธรรม** พร้อมทั้งยินดีให้บริการทางเทคนิคและสนับสนุนลูกค้าทุกท่าน ด้วยใจเสมอมา



YAZAKI

สำนักงานใหญ่

ชั้นที่ 21 อาคารไอเอส ทาวเวอร์ เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

E-mail: smb_marketing@th.yazaki.com
Tel: +66(0)-2653-2550 Ext. 137, 165, 145
Fax: +66(0)-2653-2613



thaiyazaki-electricwire.co.th



[ThaiYazakiElectricWire](https://www.facebook.com/ThaiYazakiElectricWire)

Thai-Yazaki Electric Wire Co.,Ltd.

Head Office/Sale Office:

21st Floor, O-NES Tower, 6 Sukhumvit Soi 6,
Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110
Tel: +66(0) 2653-2550 Ext: 145, 165 Fax: +66(0) 2653-2613
Email: smb_marketing@th.yazaki.com

Factory:

283 Moo 1, Suksawad Road, Bangplakot, Phrasamut Chedi,
Samutprakarn, 10290
Tel: +66(0) 2463-0058

Website: <https://www.thaiyazaki-electricwire.co.th/>

Facebook: [ThaiYazakiElectricWire](#)

