

Kasetsart University

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ส่งมาโดยบุคคลอื่น

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

การทดสอบการรับน้ำหนักน้ํารันท่อเหล็กกล้าแบบโครง

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Ref. No. : 4277-1/2568

Project : ทดสอบคุณภาพสินค้า

Sample : น้ํารัน 0.9 m (หน้าแคบ) W 762 mm. x L 1829 mm. หน้า 1.7 (ชุด)

เลขที่อ้างอิง T 68001 เลขที่ DP/Lot/Heat No. - รหัสสินค้า - (จำนวน 1 ชุด)

Date Tested : 8 สิงหาคม 2568

Data Recorder :

ศศิธร สร้อยประเสริฐ
ศศิธร สร้อยประเสริฐ

Tested by :

2/5
บัณฑิต กาญจนกร

Approved by :

ด.ด.
รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

รูปภาพประกอบการทดสอบ

น้ํารัน 0.9 m (หน้าแคบ) W 762 mm x L 1829 mm x หน้า 1700 mm

ภาพก่อนทดสอบ



ภาพหลังทดสอบ



NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

.....3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

การทดสอบการรับน้ำหนักน้ํารันท่อเหล็กกล้าแบบโครง

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Ref. No. : 4277-2/2568

Project : ทดสอบคุณภาพสินค้า

Tested by : 


Sample : น้ํารัน 1.7 m (หน้าแคบรุ่นหน้าต่าง) W 762 mm. x L 1829 mm. x 1700 mm หน้า 1.7 (ชุด)

อติชาติ แพรสี

เลขที่อ้างอิง T 68001 เลขที่ DP/Lot/Heat No. - รหัสสินค้า - (จำนวน 1 ชุด)

Date Tested : 4 สิงหาคม 2568

Data Recorder : ศศิธร สร้อยประเสริฐ

Approved by : 

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

มิติการวัด	มิลลิเมตร							ชั้นประกอบของน้ํารัน	หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	เฉลี่ย		
ความหนา	1.89	1.95	1.90	1.90	2.17	1.94	1.96	โครงตั้งคู่แรก	รวมสี่เคลือบ
	2.14	2.45	1.81	1.96	2.30	2.38	2.17	โครงตั้งคู่หลัง	
ความกว้าง C/C	765	761					763	โครงตั้งคู่แรก	รวมสี่เคลือบ
			765	765			765	โครงตั้งคู่หลัง	
ความสูง	1699	1699					1699	โครงตั้งคู่แรก	-
			1699	1699			1699	โครงตั้งคู่หลัง	
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ภายนอก)	41.75	41.69	41.41	41.66			41.63	โครงตั้งคู่แรก	รวมสี่เคลือบ
	41.59	47.70	41.69	41.68			43.17	โครงตั้งคู่หลัง	
ความกว้าง C/C	431	433					432	โครงนอน	รวมสี่เคลือบ
ความยาว	1830	1830					1830		-
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ภายนอก)	41.32	41.31	41.26	41.43			41.33		รวมสี่เคลือบ
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ภายนอก)	19.73	19.93	19.68	19.67			19.75	โครงกันโยกด้านซ้าย	รวมสี่เคลือบ
	19.79	19.83	19.71	19.6			19.73	โครงกันโยกด้านขวา	
ความกว้าง (หมด-หมด)	1830	1830					1830	โครงกันโยกด้านซ้าย	
			1830	1830			1830	โครงกันโยกด้านขวา	
ความสูง (หมด-หมด)	1220	1220					1220	โครงกันโยกด้านซ้าย	-
			1220	1220			1220	โครงกันโยกด้านขวา	
ความต้านทานแรงกดสูงสุด (kg)									16,111
ลักษณะการวิบัติ		ขาโครงตั้งคู่แรกและหลัง ฝั่งที่เป็นขาเดียว เกิดการโก่งเดาะช่วงกลางเสา ขาโครงตั้งคู่แรกและหลัง ฝั่งที่เป็นบันได ไม่เกิดการโก่งเดาะ							

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

.....3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้.....

ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ

หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

