

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบน้ํารัน

For : K.O.H. International Co., Ltd.

Ref No. : 3221-12/2563

Project : ตรวจสอบคุณภาพ

Sample : น้ํารัน ขนาด 1220 x 1830 x 900 x 1.7 mm เลขที่อ้างอิง T63016/1 (No.1)

Date Tested : 12 กันยายน 2563

Data Recorder :

ใจทิพย์
ใจทิพย์ ดิศรีสุข



รายละเอียด	มิติและลักษณะทั่วไป (มิลลิเมตร)					หมายเหตุ
	1	2	3	4	เฉลี่ย	
ความกว้าง	1220	1220	1220	1220	1220	โครงสร้าง
ความสูง	914	914	914	914	914	
ความกว้าง	1030	1030	1030	1030	1030	โครงนอน
ความยาว	1830	1830	1830	1830	1830	
ความกว้าง	1830	1830	1830	1830	1830	โครงกันโยก
ความสูง	610	610	610	610	610	
ความตรง	ตรง					โครงสร้าง
ผิว	เรียบตลอด					
รอยเชื่อม	ดี, เชื่อมตลอดแนว					
รอยต่อ	ไม่มีรอยต่อ					
ความตรง	ตรง					โครงนอน
ผิว	เรียบตลอด					
รอยเชื่อม	ดี, เชื่อมตลอดแนว					
รอยต่อ	ไม่มีรอยต่อ					
ความต้านทานแรงกด (kgf)	20620					โครงสร้าง

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.



..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

ภาพประกอบการทดสอบนั่งร้าน ขนาด 1220 x 1830 x 900 x 1.7 mm

เลขที่อ้างอิง T63016/1 (No.1)

Ref.No.3221-12/2563



รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง