

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบการรับแรงดึงของ TIE ROD กับ WATER STOP

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Sample : Water stop for Tie Rod จำนวน 1 ตัวอย่าง

Date Tested : 27 มิถุนายน 2568

Data Recorder :

ศศิธร ทรัพย์ประเสริฐ

Ref.No. : 4184-5/2568

Tested by

ธีระพล อ่อนละมุล

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

Specimen No.	Description	เลขที่อ้างอิง	Ultimate Load (kgf)	ลักษณะการวิบัติ
1	Water stop for Tie Rod Diwidag, Tie Rod 15-17x0.50 m. Diwidag	IPT 68003/5	13275	ขาดที่ Tie Rod

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบการรับแรงดึงของ TIE ROD กับ WATER STOP

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Sample : Water stop for Tie Rod จำนวน 1 ตัวอย่าง

Date Tested : 27 มิถุนายน 2568

Data Recorder :

ศศิธร สร้อยประเสริฐ

Ref No. : 4184-5/2568

Tested by


ธีระพล อ่อนละมุล

Approved by


รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

ภาพประกอบผลการทดสอบ

ภาพก่อนการทดสอบ



ภาพหลังการทดสอบ



NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง