

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบการรับแรงดึงของ TIE ROD กับ WATER STOP

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Sample : Water stop for Tie Rod Self-cleaning จำนวน 1 ตัวอย่าง

Date Tested : 27 มิถุนายน 2568

Data Recorder :

ศศิธร สร้อยประเสริฐ

Ref No. : 4184-6/2568

Tested by :

ธีระพล อ่อนละมุล

Approved by :

รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

Specimen No.	Description	เลขที่อ้างอิง	Ultimate Load (kgf)	ลักษณะการวิบัติ
1	Water stop for Tie Rod Self- cleaning, Tie Rod 15-17x0.50 m; High strength self cleaning	IPT 68003/6	19072	ขาดที่ Tie Rod

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Kasetsart University

การทดสอบการรับแรงดึงของ TIE ROD กับ WATER STOP

For : บริษัท เค. โอ. เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Project : ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Sample : Water stop for Tie Rod Self-cleaning จำนวน 1 ตัวอย่าง

Date Tested : 27 มิถุนายน 2568

Data Recorder :

ศศิธร สร้อยประเสริฐ

Ref No. : 4184-6/2568

Tested by :


Approved by :

ธีระพล อ่อนละมุล


รังสรรค์ วงศ์จิรภัทร

ภาพประกอบผลการทดสอบ

ภาพก่อนการทดสอบ



ภาพหลังการทดสอบ



NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED.

..... 3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID.....

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือสินค้าที่ใช้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง